

岳阳楼区水利局文件

岳楼水许〔2025〕7号

岳阳市岳阳楼区水利局 关于黄洋水库灌区农业灌溉项目取水许可 申请准予行政许可决定书

申请人：岳阳市岳阳楼区府
统一社会信用代码：11-6C
法定代表人：徐
住所地：岳阳

你单位于2025年5月9日向我局申请办理黄洋水库灌区农业灌溉项目取水许可申请审批，相关申请材料收悉。经审查，申请材料齐全，符合法定要求。根据《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）第十九条第一款、《取水许可管理办法》（水利部令第34号）第二十一条第一款和《湖南省取水许可和水资源费征收管理办法》（省人民政府令第166号）第五条第一项相关规定，现批复如下：

一、黄洋灌区位于岳阳楼区郭镇乡麻布村及建中村部分，根据上报的《黄洋水库灌区农业灌溉项目水资源论证报告表》及承诺，基本同意黄洋水库灌区设计灌溉保证率为 90%，设计灌溉面积 0.8 万亩，有效灌溉面积 0.4 万亩。基本同意黄洋灌区年退水量 23 万 m^3 ，退水经麻塘垸汇入洞庭湖。

二、黄洋水库灌区农业灌溉项目年取水量为 158 万 m^3 ，取水地点：黄洋水库；取水方式：自流引水，闸门将水送至渠道。退水方案：灌区的退水主要为农业灌溉退水以及渠道运送过程中渗漏水。

三、取水水源水量 158 万 m^3 。本项目黄洋水库来水主要靠周边集雨供给补充，作为农田灌溉用水，不作为生活用水水源，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838--2002)，满足农业灌溉的需求，用水管理单位需做好水源水质监测工作，定期对水库及周边开展巡查工作，减少因农村居民生活、生产作业造成对水质的污染。

四、基本同意黄洋灌区年退水量 23 万 m^3 ，退水经麻塘垸汇入洞庭湖。

五、用水定额符合湖南省用水定额 (DB43/T 388-2020) 要求。你单位应切实加强节约用水工作，制订节水方案，落实节水措施，采用节水技术工艺和设备，提高水资源利用率，确保符合用水定额要求。

六、你单位应安装符合国家相关技术标准取水计量设施；应加强对取水计量设施的运行维护，并定期对该工程取水计量设施进行检定或者校准，确保设施正常运行和量值准确、可靠；若取水计量设施不合格或者不能正常运行，将按照取水设施日最大取水能力核算取水量。

七、你单位应按照《取水许可管理办法》（水利部令第34号）第二十二条要求，在该工程取水工程或设施建成并试运行满30日后，及时向我局报送取水许可验收材料，申请核发取水许可证。经我局对取水许可验收合格后发放取水许可证。

八、该工程由我局负责取水许可实施情况的监督管理。

九、该工程的性质、规模、地点或取水标的发生重大变化，或者自本批文批准之日起满三年建设项目未获得有关部门批准，本批文自行失效，应重新进行水资源论证，重新申请取水。

十、如对本决定不服，可以自收到本决定书之日起六十日内依法向岳阳市岳阳楼区人民政府申请行政复议，或者在六个月内向岳阳市君山区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议除线下申请外，还可登录网址<https://xzfy.moj.gov.cn/>访问行政复议服务平台，或通过“掌上复议”微信小程序在线提交行政复议申请。

岳阳市岳阳楼区水利局

2025年5月15日



